

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLUMLOV

stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

Sp.zn.: Výst./2709/2017/2

Plumlov, dne 22.10.2018

Č.j. : 2271/2018

Vyřizuje: Ing. Pavlína Greplová

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.10.2017 podala

**E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice,
kterou zastupuje PROSIG, s.r.o., Marek Tomáš, IČO 27685314, Hviezdoslavova 1359/53,
627 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a v souladu s ust. § 94 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

**distribuční síť vysokého napětí
1040001006 Niva - Vysočany, propoj. VN 127/125**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. :

- v katastrálním území Niva parc. č. 47/2 (zahrada), parc. č. 50 (trvalý travní porost), parc. č. 258/27 (trvalý travní porost), parc. č. 258/30 (trvalý travní porost), parc. č. 258/32 (trvalý travní porost), parc. č. 258/33 (trvalý travní porost), parc. č. 266/1 (orná půda), parc. č. 266/2 (orná půda), parc. č. 266/3 (orná půda), parc. č. 266/4 (orná půda), parc. č. 266/5 (orná půda), parc. č. 266/6 (orná půda), parc. č. 266/7 (orná půda), parc. č. 266/8 (orná půda), parc. č. 266/9 (orná půda), parc. č. 266/10 (orná půda), parc. č. 266/11 (orná půda), parc. č. 266/12 (orná půda), parc. č. 266/13 (orná půda), parc. č. 266/14 (orná půda), parc. č. 266/15 (orná půda), parc. č. 357/4 (orná půda), parc. č. 357/5 (orná půda), parc. č. 357/14 (orná půda), parc. č. 357/15 (orná půda), parc. č. 470/41 (orná půda), parc. č. 470/42 (orná půda), parc. č. 470/44 (orná půda), parc. č. 470/63 (orná půda), parc. č. 470/66 (orná půda), parc. č. 470/70 (orná půda), parc. č. 470/71 (orná půda), parc. č. 470/72 (orná půda), parc. č. 540/6 (orná půda), parc. č. 540/7 (orná půda), parc. č. 540/11 (orná půda), parc. č. 540/12 (orná půda), parc. č. 540/14 (orná půda), parc. č. 540/115, parc. č. 675/1 (orná půda), parc. č. 684 (trvalý travní porost), parc. č. 687/1 (trvalý travní porost), parc. č. 687/6 (trvalý travní porost), parc. č. 687/9, parc. č. 738/1 (trvalý travní porost), parc. č. 738/3 (trvalý travní porost), parc. č. 741 (ostatní plocha), parc. č. 759/1 (trvalý travní porost), parc. č. 759/6 (trvalý travní porost), parc. č. 759/8 (trvalý travní porost), parc. č. 795/32 (ostatní plocha), parc. č. 1026 (ostatní plocha), parc. č. 1031/1 (ostatní plocha), parc. č. 1035

(ostatní plocha), parc. č. 1036/1 (ostatní plocha), parc. č. 1047/1 (ostatní plocha), parc. č. 1069/1 (ostatní plocha), parc. č. 1100/43 (ostatní plocha), parc. č. 1110/1 (vodní plocha), parc. č. 1117/11 (vodní plocha),

- v katastrálním území Molenburk : parc. č. 95/77 (orná půda), 95/78 (orná půda), 227 (trvalý travní porost), 256/18 (orná půda), 290/1 (orná půda), 405/5 (trvalý travní porost), 405/9 (trvalý travní porost), 405/10 (trvalý travní porost), 446/10 (ostatní plocha), 446/11 (ostatní plocha), 446/13 (ostatní plocha), 446/28 (ostatní plocha), 446/42 (ostatní plocha), 722/7 (ostatní plocha), 728/1 (ostatní plocha), 737 (ostatní plocha), 847/1 (ostatní plocha), 847/2 (ostatní plocha), 847/5 (ostatní plocha), 847/6 (ostatní plocha), 847/7 (ostatní plocha), 847/8 (ostatní plocha), 847/9 (ostatní plocha), 847/11 (ostatní plocha), 847/12 (ostatní plocha), 847/13 (ostatní plocha), 847/14 (ostatní plocha), 847/16 (ostatní plocha), 847/17 (ostatní plocha), 847/18 (ostatní plocha), 847/20 (ostatní plocha), 847/21 (ostatní plocha), 847/22 (ostatní plocha), 847/24 (ostatní plocha), 847/25 (ostatní plocha), 847/26 (ostatní plocha),
- v katastrálním území Housko : parc. č. 105/37 (trvalý travní porost), 105/43 (trvalý travní porost), 105/54 (trvalý travní porost), 105/57 (trvalý travní porost), 309/3 (ostatní plocha), 309/5 (ostatní plocha).

Druh a účel umísťované stavby, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- **Odstranění dvou stávajících podpěrných bodů** - sloupů vedení vysokého napětí - sloupy č. 85 na pozemku p.č. 105/57 v k. ú. Housko a sloupy č. 30 na pozemku p.č. 738/1 v k.ú. Niva.
- **Umístění dvou nových podpěrných bodů** - sloupů vedení vysokého napětí - sloupy č. 85, typ DB 10,5/15- na pozemku p.č. 105/57 v k. ú. Housko a sloupy č. 30, typ JB 10,5/10 na pozemku p.č. 738/1 v k.ú. Niva.
- **Nové kabelové podzemní vedení distribuční sítě VN 22 kV** kabelem 22NA2XS2Y, AXAL TT-PRO 240a v k.ú. Housko, Molenburk a Niva mezi novými podpěrnými body č. 85 na pozemku p.č.105/57 v k. ú. Housko a sloupy č. 30 na pozemku p.č. 738/1 v k.ú. Niva. Kabelové vedení bude umístěno na pozemcích:
 - v katastrálním území Niva parc. č. 47/2, 50, 258/27, 258/30, 258/32, 258/33, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 357/4, 357/5, 357/14, 357/15, 470/41, 470/42, 470/44, 470/63, 470/66, 470/70, 470/71, 470/72, 540/6, 540/7, 540/11, 540/12, 540/14, 540/115, 675/1, 684, 687/1, 687/6, 687/9, 738/1, 738/3, 741, 759/1, 759/6, 759/8, 795/32, 1026, 1031/1, 1035, 1036/1, 1047/1, 1069/1, 1100/43, 1110/1, 1117/11 ,
 - v katastrálním území Molenburk : parc. č. 95/77, 95/78, 227, 256/18, 290/1, 405/5, 405/9, 405/10, 446/10, 446/11, 446/13, 446/28, 446/42, 722/7, 728/1, 737, 847/1, 847/2, 847/5, 847/6, 847/7, 847/8, 847/9, 847/11, 847/12, 847/13, 847/14, 847/16, 847/17, 847/18, 847/20, 847/21, 847/22, 847/24, 847/25, 847/26,
 - v katastrálním území Housko : parc. č. 105/37, 105/43, 105/54, 105/57, 309/3, 309/5.

Od napojení nového kabelového vedení na sloupy č. 85 na pozemku p.č. 105/57 v k. ú. Housko bude trasa zemního kabelu vedena severním směrem na pozemek p.č. 105/43 v k.ú. Housko, přitom bude proveden překop komunikace na pozemku p.č. 309/3 v k.ú. Housko. Poté bude trasa zemního kabelového vedení pokračovat přibližně východním směrem podél místní komunikace až na pozemek p.č. 847/1 v k.ú. Molenburk. V této části trasy bude proveden překop účelové komunikace na pozemku p.č. 728/1 v k.ú. Molenburk a protlak pod komunikací na pozemku p.č. 446/10, 446/42 v k.ú. Molenburk. Na pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Molenburk dojde ke změně směru vedení kabelu, ten bude veden dále jihovýchodním směrem na pozemek p.č. 250/1 v k.ú. Molenburk. V této části přejde překopem pod komunikací na pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Molenburk a protlakem pod komunikací II/377 na pozemku p.č. 737 v k.ú. Molenburk. Po křížení východním směrem pozemkem p.č. 290/1 v k.ú. Molenburk podél komunikace II/377 a v úrovni východního rohu tohoto pozemku dojde k dalšímu lomu trasy kabelu, který bude veden severovýchodním směrem na pozemek p.č. 737 v k.ú. Molenburk a protlakem přejde přes komunikaci II/377. Dále bude trasa vedena přibližně východním směrem severně od komunikace II/377 podél ní až na pozemek p.č. 470/63 v k.ú. Niva. V této části trasy bude proveden překop Molenburského potoka na pozemku p.č. 227 v k.ú. Molenburk a překopy účelových komunikací na pozemku p.č. 357/5 a 1069/1 v k.ú. Niva. Na pozemku p.č. 470/63 v k.ú. Niva v blízkosti východní hranice tohoto pozemku bude proveden lom trasy kabelu, který bude pokračovat jižním směrem na pozemek p.č. 540/6 v k.ú. Niva a přitom projde protlakem pod komunikací II/377 na pozemku p.č. 1047/1 v k.ú. Niva. Trasa kabelového

vedení bude pokračovat východním směrem jižně podél komunikace II/377 až na pozemek p.č. 47/2 v k.ú. Niva, přitom protlakem pod komunikací na pozemku 1036/1 v k.ú. Niva. Na pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Niva dojde k lomu trasy vedení jižním směrem, trasa tak bude vedena na pozemek p.č. 1035 v k.ú. Niva a pokračovat bude poté severovýchodním směrem až na pozemek p.č. 684 v k.ú. Niva. Zde bude lom trasy a ta bude vedena v dalším úseku jihovýchodním směrem na pozemek p.č. 675/1 v k.ú. Niva do blízkosti jihovýchodního rohu tohoto pozemku, kde bude opět lom trasy kabelu., který bude veden dále východním směrem na pozemek p.č. 795/32 v k.ú. Niva. V tomto úseku projde trasa kabelu překopem vodoteče Bílá voda a stávající chráničkou pod komunikací II/377 na pozemku p.č. 1031/1 v k.ú. Niva. Po přechodu komunikace bude trasa vedena jihovýchodním směrem až na pozemek p.č. 759/1 v k.ú. Niva, současně přejde překopem přes vodoteč na pozemku p.č. 759/8, 117/11 v k.ú. Niva. Po přechodu vodoteče bude trasa vedena přibližně severovýchodním směrem na pozemek p.č. 738/1 v k.ú. Niva a kabel bude ukončen napojením na novém podpěrném bodu č. 30 na distribuční síť VN. Délka trasy 4 600 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby :

Části pozemků v katastrálním území Niva parc. č. 47/2, 50, 258/27, 258/30, 258/32, 258/33, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 357/4, 357/5, 357/14, 357/15, 470/41, 470/42, 470/44, 470/63, 470/66, 470/70, 470/71, 470/72, 540/6, 540/7, 540/11, 540/12, 540/14, 540/115, 675/1, 684, 687/1, 687/6, 687/9, 738/1, 738/3, 741, 759/1, 759/6, 759/8, 795/32, 1026, 1031/1, 1035, 1036/1, 1047/1, 1069/1, 1100/43, 1110/1, 1117/11, v katastrálním území Molenburk : parc. č. 95/77, 95/78, 227, 256/18, 290/1, 405/5, 405/9, 405/10, 446/10, 446/11, 446/13, 446/28, 446/42, 722/7, 728/1, 737, 847/1, 847/2, 847/5, 847/6, 847/7, 847/8, 847/9, 847/11, 847/12, 847/13, 847/14, 847/16, 847/17, 847/18, 847/20, 847/21, 847/22, 847/24, 847/25, 847/26, v katastrálním území Housko : parc. č. 105/37, 105/43, 105/54, 105/57, 309/3, 309/5, zastavěné stavbou vedení VN a sloupy a dotčené ochranným pásmem vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku:

- v katastrálním území Niva parc. č. 47/2, 50, 258/27, 258/30, 258/32, 258/33, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 357/4, 357/5, 357/14, 357/15, 470/41, 470/42, 470/44, 470/63, 470/66, 470/70, 470/71, 470/72, 540/6, 540/7, 540/11, 540/12, 540/14, 540/115, 675/1, 684, 687/1, 687/6, 687/9, 738/1, 738/3, 741, 759/1, 759/6, 759/8, 795/32, 1026, 1031/1, 1035, 1036/1, 1047/1, 1069/1, 1100/43, 1110/1, 1117/11,
 - v katastrálním území Molenburk : parc. č. 95/77, 95/78, 227, 256/18, 290/1, 405/5, 405/9, 405/10, 446/10, 446/11, 446/13, 446/28, 446/42, 722/7, 728/1, 737, 847/1, 847/2, 847/5, 847/6, 847/7, 847/8, 847/9, 847/11, 847/12, 847/13, 847/14, 847/16, 847/17, 847/18, 847/20, 847/21, 847/22, 847/24, 847/25, 847/26,
 - v katastrálním území Housko : parc. č. 105/37, 105/43, 105/54, 105/57, 309/3, 309/5,
- podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Michal Günther, ČKAIT 1005264.

2. Způsob zastavění :

- **Umístění dvou nových podpěrných bodu** - sloupů vedení vysokého napětí - sloupu č. 85, typ DB 10,5/15- na pozemku p.č. 105/57 v k. ú. Housko a sloupu č. 30, typ JB 10,5/10 na pozemku p.č. 738/1 v k.ú. Niva.
- **Nové kabelové podzemní vedení distribuční sítě VN 22 kV** kabelem 22NA2XS2Y, AXAL TT-PRO 240a v k.ú. Housko, Molenburk a Niva mezi novými podpěrnými body č. 85 na pozemku p.č. 105/57 v k. ú. Housko a sloupu č. 30 na pozemku p.č. 738/1 v k.ú. Niva. Kabelové vedení bude umístěno na pozemcích:
 - v katastrálním území Niva parc. č. 47/2, 50, 258/27, 258/30, 258/32, 258/33, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 357/4, 357/5, 357/14, 357/15, 470/41, 470/42, 470/44, 470/63, 470/66, 470/70, 470/71, 470/72, 540/6, 540/7, 540/11, 540/12, 540/14, 540/115, 675/1, 684, 687/1, 687/6, 687/9, 738/1, 738/3, 741, 759/1, 759/6, 759/8, 795/32, 1026, 1031/1, 1035, 1036/1, 1047/1, 1069/1, 1100/43, 1110/1, 1117/11,

- v katastrálním území Molenburk : parc. č. 95/77, 95/78, 227, 256/18, 290/1, 405/5, 405/9, 405/10, 446/10, 446/11, 446/13, 446/28, 446/42, 722/7, 728/1, 737, 847/1, 847/2, 847/5, 847/6, 847/7, 847/8, 847/9, 847/11, 847/12, 847/13, 847/14, 847/16, 847/17, 847/18, 847/20, 847/21, 847/22, 847/24, 847/25, 847/26,
- v katastrálním území Housko : parc. č. 105/37, 105/43, 105/54, 105/57, 309/3, 309/5.

Od napojení nového kabelového vedení na sloupu č. 85 na pozemku p.č. 105/57 v k. ú. Housko bude trasa zemního kabelu vedena severním směrem na pozemek p.č. 105/43 v k.ú. Housko, přitom bude proveden překop komunikace na pozemku p.č. 309/3 v k.ú. Housko. Poté bude trasa zemního kabelového vedení pokračovat přibližně východním směrem podél místní komunikace až na pozemek p.č. 847/1 v k.ú. Molenburk. V této části trasy bude proveden překop účelové komunikace na pozemku p.č. 728/1 v k.ú. Molenburk a protlak pod komunikací na pozemku p.č. 446/10, 446/42 v k.ú. Molenburk. Na pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Molenburk dojde ke změně směru vedení kabelu, ten bude veden dále jihovýchodním směrem na pozemek p.č. 250/1 v k.ú. Molenburk. V této části přejde překopem pod komunikací na pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Molenburk a protlakem pod komunikací II/377 na pozemku p.č. 737 v k.ú. Molenburk. Po křížení východním směrem pozemkem p.č. 290/1 v k.ú. Molenburk podél komunikace II/377 a v úrovni východního rohu tohoto pozemku dojde k dalšímu lomu trasy kabelu, který bude veden severovýchodním směrem na pozemek p.č. 737 v k.ú. Molenburk a protlakem přejde přes komunikaci II/377. Dále bude trasa vedena přibližně východním směrem severně od komunikace II/377 podél ní až na pozemek p.č. 470/63 v k.ú. Niva. V této části trasy bude proveden překop Molenburského potoka na pozemku p.č. 227 v k.ú. Molenburk a překopy účelových komunikací na pozemku p.č. 357/5 a 1069/1 v k.ú. Niva. Na pozemku p.č. 470/63 v k.ú. Niva v blízkosti východní hranice tohoto pozemku bude proveden lom trasy kabelu, který bude pokračovat jižním směrem na pozemek p.č. 540/6 v k.ú. Niva a přitom projde protlakem pod komunikací II/377 na pozemku p.č. 1047/1 v k.ú. Niva. Trasa kabelového vedení bude pokračovat východním směrem jižně podél komunikace II/377 až na pozemek p.č. 47/2 v k.ú. Niva, přitom protlakem pod komunikací na pozemku 1036/1 v k.ú. Niva. Na pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Niva dojde k lomu trasy vedení jižním směrem, trasa tak bude vedena na pozemek p.č. 1035 v k.ú. Niva a pokračovat bude poté severovýchodním směrem až na pozemek p.č. 684 v k.ú. Niva. Zde bude lom trasy a ta bude vedena v dalším úseku jihovýchodním směrem na pozemek p.č. 675/1 v k.ú. Niva do blízkosti jihovýchodního rohu tohoto pozemku, kde bude opět lom trasy kabelu, který bude veden dále východním směrem na pozemek p.č. 795/32 v k.ú. Niva. V tomto úseku projde trasa kabelu překopem vodoteče Bílá voda a stávající chráničkou pod komunikací II/377 na pozemku p.č. 1031/1 v k.ú. Niva. Po přechodu komunikace bude trasa vedena jihovýchodním směrem až na pozemek p.č. 759/1 v k.ú. Niva, současně přejde překopem přes vodoteč na pozemku p.č. 759/8, 117/11 v k.ú. Niva. Po přechodu vodoteče bude trasa vedena přibližně severovýchodním směrem na pozemek p.č. 738/1 v k.ú. Niva a kabel bude ukončen napojením na novém podpěrném bodu č. 30 na distribuční síť VN. Délka trasy 4 600 m.

3. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
4. Stavba bude přístupná z pozemku veřejných komunikací na pozemcích p.č. 309/3 v k.ú. Housko, p.č. 722/5, 722/8, 728/1, 847/5, 847/6, 847/3, 843/4, 847/26, 847/21, 847/18, 847/22, 847/16, 847/17, 847/2 847/25, 847/7, 847/14, 847/12, 847/13, 847/11, 847/9/, 847/8, 847/1, 737 v k.ú. Molenburk a p.č. 1047/1, 1036/1, 1035, 1101/1, 1031/1 v k.ú. Niva.
5. Stavba bude napojena na stávající distribuční síť VN, napojení na ostatní síť technické infrastruktury stavba nevyžaduje.
6. Musí být splněny podmínky ze stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí ze dne 26.5.2016 vydaného pod sp.zn. SMBK 19356/2016/ŽP, č.j. MBK 21379/2016/ŽP/Su, a z vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, ze dne 13.5.2016 vydaného pod sp.zn. OŽP 1466/2016, č.j. PVMU 62454/2016 40, a to:
 - S odpady vzniklými během realizace dané stavby bude nakládáno dle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek.
 - Odpady, které vzniknou během stavby, budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu zkolaudovaným a o tomto předání budou předloženy doklady při závěrečné kontrolní prohlídce.

7. Musí být splněny podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu (k dotčení vodního toku podle §17 oddst.1 písm. a) vodního zákona – Molenburský potok IDTV 10194953) ze dne 28.2.2017 vydaného pod sp.zn. SMBK 7928/2017/ŽP/BAT/3, č.j. MBK 8616/2017, a to:
- Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
 - Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován.
 - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 - V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Stavební materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu koryta a na břehové hrany v 6 m ochranném pásmu vodních toků.
 - Křížení vodního toku bude kolmo na osu toku, v chrániče v hloubce min. 1,5 m pod stávajícím pevným dnem.
 - Místo přechodu bude označeno. Koryto vodního toku v místě křížení bude uvedeno do předchozího stavu.
 - Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do předchozího stavu.
 - Správce toku bude přizván k odsouhlasení hloubky provedeného překopu.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy výkresy skutečného provedení, geometrického zaměření toku a příčný řez v místě křížení toku.
8. Musí být splněny podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody (k dotčení VKP – Molenburský potok a jeho údolní nivy) ze dne 6.3.2017 vydaného pod sp.zn. SMBK 8832/2017, č.j. MBK 9301/2017, a to:
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno-Slatina, zak.č. E.11.027, datum 02/2017 (dále jen „projekt“).
 - Kácení dřevin na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu, za pokácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadba před kolaudací stavby. Pro náhradní výsadbu dřevin budou použity domácí druhy.
 - Při stavebních pracích na území VKP a lokálního biokoridoru (dále jen „LBK“) územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), vedeného trasou vodního toku (šířka cca 20 m), musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození prvku ÚSES a VKP (např. ukládáním odpadů, vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby apod.).
 - Stromy, které rostou na území VKP (v rámci stavby), budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 839061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Koryto vodního toku bude ponecháno v přirozeném stavu, pozemky dotčené stavebními pracemi budou po jejich dokončení uvedeny do původního stavu.
 - Jakákoliv změna oproti předloženému projektu musí být se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána.
9. Musí být splněny podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, (souhlasu k zásahu do VKP- vodní tok Bílá voda a jeho bezejmenného levostranného přítoku), ze dne 14.8.2018 vydaného pod sp.zn. OŽP/2478/2018/2223, č.j. PVMU 109339/2018 40, a to :
- Během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek.

- Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 - Práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů.
 - Případné kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny v období od 1.10. do 31.3..
 - V případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky.
 - Břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnaný a osety travním semenem.
10. Musí být splněny podmínky z vyjádření Městského úřadu Blansko, Odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, ze dne 25.5.2016 vydaného pod sp.zn. SMBK-19239/2016-SÚ/Bí, č.j. SÚ SH V 57/2016-20955/2016/Bí, a to:
- Během stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy, na výše uvedené silnici nebude skladován žádný materiál, mechanizmy ani výkopek bez povolení silničního správního úřadu.
 - stanovení případného přechodného dopravního značení (na silnici v našem správním obvodu) požádá investor náš úřad před realizací stavby (po předchozím stanovisku Policie ČR DI).
 - Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování krajské silnice II. třídy č. 377, v katastrálním území Molenburk, v případě znečišťování bude ihned proveden její úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců.
 - Stavební práce budou probíhat za nepřerušovaného silničního provozu, v případě nezbytného částečného nebo úplného uzavření výše uvedené silnice během provádění stavebních prací, požádá zhotovitel stavby naše oddělení silničního hospodářství o povolení – vydání rozhodnutí o uzavírcce, a to min. 1 měsíc před vlastním uzavřením silnice.
11. Musí být splněny podmínky ze stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko, Dopravní inspektorátu, ze dne 7.6.2016 vydaného pod č.j. KRPB-119250-2/ČJ-2016-060106-TES, a to:
- V případě, že před vlastním zahájením stavebních prací bude zřejmé, že realizací stavby dojde k omezení silničního provozu, je třeba dopravnímu inspektorátu v dostatečném časovém předstihu předložit návrh přechodného dopravního značení.
12. Musí být splněny podmínky z vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územního odboru Prostějov, Dopravní inspektorátu Prostějov, ze dne 9.8.2018 vydaného pod č.j. KRPM-99956-2/ČJ-2018-141206, a to:
- Přechod bezprašně zpevněných pozemních komunikací bude proveden protlakem (podvrtem) pod komunikacemi. Výkopy v době pokládky kabelů budou řádně zabezpečeny a to dle předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.
13. Musí být splněny podmínky ze stanoviska společnosti GridServices s.r.o. ze dne 23.8.2018 vydaného pod zn. 5001771700, a to:
- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
 - STL plynovod PE d 63, d 110, d 90
 - Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ, viz odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze orientační.
 - Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena

v souladu s ČSN 736005. Kabelové vedení bude v místech křížení uloženo pod plynárenským zařízením.

- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, svítidel VO, sloupeků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.),
 - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti,
 - bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - při provádění stavební činnosti vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození,
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),

- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány, v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami,
 - plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
 - poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanovisko jinak).
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
14. Musí být splněny podmínky fy. Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o. z vyjádření vydaného dne 26.3.2018 pod zn. 29/Šk/2017, a to:
- Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet ochranné pásmo vodovodu, v jehož souběhu vede nová trasa vedení VN. Při realizaci stavby musí být provedeny sondy pro ověření trasy vodovodu, zejména v místech křížení a místech předpokládaných lomů řadu na p.č. 470/53, 470/42, 470/41, 470/71, 357/4, 258/32, 266/9, 266/2 v k.ú. Niva.
15. Musí být splněny a dále trvale plněny podmínky spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 16.8.2018 pod č.j.: 689750/18, a to zejména:
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
 - Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN/VN/VVN s trasou SEK CETIN. Při křížení požadujeme položení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od krajního tlkm. kabelu v kynetě.
 - Součástí PD uvedené stavby musí být také posouzení nebezpečných a rušivých vlivů vedení VN na vedení SEK dle ČSN 332160. V případě, že nebezpečné nebo rušivé vlivy mohou vzniknout, bude proveden výpočet a navržena další ochrana vedení SEK CETIN.
 - Upozorňujeme, že při odkrytí trasy SEK CETIN je nutno dodržet odst. 6 / bod VII Všeobecných podmínek ochrany SEK.
 - Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.
 - Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložené SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- *VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE*
- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti SETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- *POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY*
- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společností SETIN, jako vlastníkem SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

- Je-li Stavba v souběhu s kabelovodem nebo kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- *POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY*
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK, je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sít' technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK, je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.